



НАРОДНО СЪБРАНИЕ		
49-354-06-1838		
04	12	3

11/16
12/16

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министър на здравеопазването

Изм. № 02-01-316/4.12.2023 г.

ЧРЕЗ

Г-Н РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
49-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДО

Г-ЖА ЦВЕТА РАНГЕЛОВА
НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ ОТ
ПГ НА „ВЪЗРАЖДАНЕ“

На Ваш изх. № 49-354-06-1838/28.11.2023 г.;

На наш вх. № 02-01-316/28.11.2023 г.

ОТНОСНО: Клиника по детска клинична онкология и хематология (КДКОХ) на УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ“ ЕАД

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО РАНГЕЛОВА,

В отговор на постъпил по реда на чл. 90, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 92 и чл. 93 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание въпрос с вх. № 49-354-06-1838/28.11.2023 г. Ви информирам следното:

Във връзка с постъпили твърдения за липса на топла вода в Клиника по детска клинична онкология и хематология (КДКОХ) на УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ“ ЕАД са извършени проверки от: Столична регионална здравна инспекция /СРЗИ/ на 16.11.2023 г., от „Топлофикация София“ ЕАД на 16.11.2023 г. и вътрешна проверка от лечебното заведение на 20.11.2023 г.

Съгласно Констативен протокол от 16.11.2023 г., съставен от инспектор от СРЗИ, в КДКОХ „има течаща топла вода. Имало е проблем с намален дебит и късна протичане на топла вода, за което е било нужно източване, но топла вода е имало. Поради намаление на дебита на топла вода е направена консултация с ВиК инженер, който е изготвил становище и чертеж на схема за изграждане на циркуляционен кръг от абонатната станция до най-близкия вертикален кръг.“

Съгласно Констативен протокол от 16.11.2023 г., съставен от служител на „Топлофикация София“ ЕАД „Регистрираната температура в момента на проверката на изхода на подгревателя за БГВ /битова гореща вода/ е 66 градуса Целзий. Отделението по детска клинична онкология и хематология се намира на около 200-250 м. от абонатната станция към ул. „Чаталджа“. Инсталацията за топла вода преминава през мазетата на сградите, като същата е без топлоизолация. Рециркулация на топлата вода липсва. В момента на проверката в сградата на детската клинична онкология и хематология е пусната да тече топла вода от най-крайната точка, в резултат на което топла вода в отделението има.“

От страна на „Топлофикация София“ ЕАД са дадени следните препоръки:

1. Монтиране на топлоизолация на мрежата за БГВ, в сутерена на сградата.
2. Изграждане на рециркуляционна линия за БГВ.

Съгласно извършена вътрешна проверка от лечебното заведение на 20.11.2023 г., измерената температура на топлата вода в помещенията на КДКОХ варира в диапазона между 45.2 и 59 градуса Целзий. Проверката е документирана и в изготвени клипове от заснемане на извършените измервания на температурата на топлата вода в помещенията на КДКОХ.

Изискано е становище на изпълнителния директор на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ ЕАД относно по проблема с материалната база на Клиниката, както и за действията, които смята да предприеме.

В отговор г-н Пенев – изпълнителен директор на лечебното заведение уведомява министерството, че към настоящия момент КДКОХ е в добро състояние, като се нуждае от ремонт на вентилационната система, ремонт на баните и подмяна вратите на същите, а също така от преобоядисване на болничните стаи, части от помещенията и други дейности от освежителен характер, за които е възложено изготвяне на количествено – стойностни сметки.

Министерство на здравеопазването предоставя целево средства за капиталови разходи на държавни лечебни заведения – търговски дружества, и на лечебни заведения – търговски дружества със смесено държавно и общинско участие в капитала.

Министерството разполага с ограничен бюджет за капиталови разходи и в рамките на него се стреми да задоволи приоритетните потребности на всички държавни болници на територията на цялата страна, с цел подобряване на условията и материалната им база. В тази връзка, след представяне от страна на лечебното заведение на необходимите документи, при изготвяне на разчета за финансиране на капиталови разходи и трансфери на Министерство на здравеопазването за 2024 г. ще се осигурят средства за финансиране на ремонта на КДКОХ, при условията и реда на Закона за публичните финанси, в рамките на средствата по бюджета на министерството, предвидени за тази цел през финансовата 2024 г.

С уважение,

ПРОФ. ХРИСТО ХИНКОВ

Министър на здравеопазването

